

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 328

от 31.01.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

**«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»**



Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 109

1. **Наименование продукции:** Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков ТМ «SiTiWiN».
2. **Организация-изготовитель:** ООО «РПК», 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Димитрова, дом 112Д, литер И, Российская Федерация.
3. **Получатель заключения:** ООО «РПК», 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Димитрова, дом 112Д, литер И, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
 - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»). АТТЕСТАТ № РОСС RU.00001.510440 Федеральной службы по аккредитации. (Срок действия с 26 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г.) №01/33-625/ПР-18 от 25 января 2018 г.
5. **Область применения продукции:** в строительстве, изготовление оконных и дверных блоков, в том числе для детских и лечебно-профилактических учреждений.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:


- Запах, баллы: не более 2;
- Индекс токсичности, %: 70-120;
- Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду (*Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры. Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C. Относительная влажность 45%*), мг/м³, не более:
Дибutilфталат – 0,10; Диоктилфталат – 0,02; Формальдегид – 0,01;
Хлористый водород – 0,10;
- ПСМ, не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции;
- **Микробиологические показатели:**
 - Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г - не более 1×10^3 ;
 - Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г - не более 1×10^2 ;
 - Бактерии семейства энтеробактерии (*Enterobacteriaceae*), в 10 г – отсутствие;
 - Патогенные стафилококки (*Staphylococcus aureus*), в 10 г – отсутствие;
 - Псевдомонас аэрогиноза (*Pseudomonas aeruginosa*), в 10 г – отсутствие.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков ТМ «CiTiWiN», применяемые в строительстве, изготовление оконных и дверных блоков, в том числе для детских и лечебно-профилактических учреждений, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя, ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия».

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков