



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00277

№ ПС 002951

Срок действия с 25.12.2017г. по 24.12.2020г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

22.21

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3916200000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «РПК»

Адрес: 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 112Д, литер И, оф. 2. ОГРН: 1153668053263.
Телефон: +74732064455

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «РПК»

Адрес: 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 112Д, литер И. ОГРН: 1153668053263.
Телефон: +74732064455

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация,
141315. Телефон: 8(495)143-21-30. E-mail: info@os-pozhtsert.ru
ОГРН 1145053000157. Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, в том числе
ламинированные, толщиной стенки от 2,4 до 2,6 мм, доска подоконная и наличники
ТМ «CiTiWiN», выпускаемые по ГОСТ Р 30673-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – ГЗ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы
испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ
30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
Группа дымообразования – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа
токсичности – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения» п.(4.20). Класс пожарной опасности строительных
материалов КМ4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 0526/М-Д-17, 00527/М-Д-17 от 21.12.2017 г.
ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до
26.11.2018г. Акт о результатах анализа состояния производства №
00277-АО от 09.11.2017 г. ОС «ПОЖЦЕРТ» ООО «ЦЕРТА», № ССБК
RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ Р 30673-2013

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Я.О. Ласкина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

